

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 정왕중학교 냉난방개선 석면텍스해체용역				
	현장 소재지 경기도 시흥시 정왕대로 298번길 28 정왕중학교				
	석면해체·제거작업 신고번호 안산-20180159			업자명 삼희건설산업(주)	
	전화번호 070-7603-****			대표자 정희*	

2. 측정기간 2018 년 07 월 25 일 ~ 2018 년 07 월 25 일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
양현*	대기환경기사	1720111*****	
구유*	대기환경기사	1520105*****	(분석자)

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	총유량(L)	측정농도(개/cm³)	초과여부 (0.01개/cm³ 기준)
# 1	다목적예능교실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0047	기준치 이하
# 2	미술실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0050	기준치 이하
# 3	1-7반	70분	15 l/min	1,050 L	0.0048	기준치 이하
# 4	1-4반	70분	15 l/min	1,050 L	0.0052	기준치 이하
# 5	음악실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0054	기준치 이하
# 6	1-3반 복도	70분	15 l/min	1,050 L	0.0049	기준치 이하
# 7	3교무실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0046	기준치 이하
# 8	상담실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0047	기준치 이하
# 9	Wee 클래스	70분	15 l/min	1,050 L	0.0050	기준치 이하
# 10	교복재활용실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0054	기준치 이하
# 11	융합기술실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0056	기준치 이하
# 12	여자탈의실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0043	기준치 이하
# 13	남자탈의실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0044	기준치 이하
# 14	교무실B	70분	15 l/min	1,050 L	0.0050	기준치 이하
# 15	1교무실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0048	기준치 이하
# 16	학부모 운영회의실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0053	기준치 이하
# 17	시설관리실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0051	기준치 이하
# 18	과학실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0046	기준치 이하
# 19	1-1반	70분	15 l/min	1,050 L	0.0047	기준치 이하
# 20	1-2반	70분	15 l/min	1,050 L	0.0047	기준치 이하
# 21	교장실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0052	기준치 이하
# 22	복도	70분	15 l/min	1,050 L	0.0054	기준치 이하
# 23	도서실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0053	기준치 이하
# 24	숙직실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0045	기준치 이하
# 25	과학실	70분	15 l/min	1,050 L	0.0049	기준치 이하

5. 측정 위치도 (측정 장소)

별 첨 참 조

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.


2018 년 07 월 일






사단법인 환경안전보건협회

석면해체·제거업자 삼희산업개발(주) 귀하



별첨 2. 측정사진(2018.07.25)



			
21	22	23	24
			
25			